Aracaju-SE, 20 de fevereiro de 2020.

À Senhora
Lúcia Helena Burle de Loiola
Representante da Cinzel Engenharia Ltda.
Recife/PE – enviado via e-mail

Prezada,

No último dia 19 do fluente, foi assegurado por Vossa Senhoria que na composição de preços unitários dos itens de serviços 18.010.004.007 e 18.010.004.008 não constavam os valores das esquadrias J6 e J7, respectivamente, mas tão somente os custos da mão de obra de instalação. Com base nisso, questionou se os referidos materiais seriam fornecidos pelos SESC ou, caso não, que retificassem a planilha de serviço nesse particular.

Em resposta, asseguramos que a licitante deve cotar os seus preços de acordo com a composição fornecida pelo SESC. Durante a execução do contrato, todavia, para aqueles itens específicos, o contrato poderá ser objeto de aditivo, a fim de contemplar as respectivas esquadrias J6 e J7, na forma e de acordo com o estabelecido nos itens 17.5 e 17.6 e subitem 17.6.1 do edital, particularmente quanto aos novos preços da contratação. Não incidirá, nessa hipótese, tendo em vista o questionamento, a vedação imposta no item 10.15 do instrumento convocatório.

Luzula dos Reis Melo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Michelle P. Campos Moura
Coordenadora de Obras e Infraestrutura

Aracaju-SE, 20 de fevereiro de 2020.

À Senhora
Lúcia Helena Burle de Loiola
Representante da Cinzel Engenharia Ltda.
Recife/PE – enviado via e-mail

Prezada,

Em atenção ao pedido de esclarecimento, segue:

1º) Dentro do marco item 18.011 – CONDICIONAMENTO ACÚSTICO, no subitem 18.011.005 – PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONAO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAIS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P, qual a largura do perfil metálico que deverá ser usada: 48mm, 70mm ou 90mm? Qual o tipo de lã, densidade e espessura deverá ser considerado dentro do perfil?

Resposta – Conforme observado no insumo – sinapi 39422 da referida composição, temos que o perfil terá largura de 70mm.

2º) No macro item citado acima, no subitem 18.011.006 –ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER – SANTA MARIA REF PSI – 30/50MM OU SIMILAR), não foi fornecido nenhum detalhe deste painel, favor fornecer projeto de detalhe para esclarecimento, bem como o seu acabamento, se em tecido, se em lã de vidro colado, entre outros detalhes necessários para cotação de preço.

Resposta – A licitante deve cotar seu preço de acordo com o especificado no título do item (serviço), sendo – "... Isover Santa Maria ref. PSI 30/50mm ou similar...".

3º) Ainda no mesmo macro item, o subitem 18.011.011 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE JANELA PARA CABINE TÉCNICA DE AUDITÓRIO, FORMADA POR GRADE EM MADEIRA MACIÇA FREIJO, VIDRO FLOAT LAMINADO COM PELÍCULA PVB 4MM+8MM E VIDRO FLOAT LAMINADO COM PELÍCULA PVB 6MM+8MM COM ISOLAMENTO EM BORRACHAS DE NEOPRENE, não encontramos suas dimensões (comprimento x altura), quais devem ser considerada?

Resposta – Conforme projeto de acústica na prancha 02/02, temos a altura da janela de 1,00m e na prancha 01/02 temos em planta o comprimento da janela de 1,30m. São essas, portanto, as dimensões da referida janela.

Luzula dos Reis Melo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Michelle P. Campos Moura
Coordenadora de Obras e Infraestrutura