Re: Solicitação de composições da CONCORRÊNCIA Nº 18/0003

Comissao Especial de Licitacao

sex 20/07/2018 15:31

Itens Enviados

Para:Camila B. Praciano <camila@cblokus.com.br>;

Prezada,

Segue a resposta do setor técnico:

"Não procede a informação passada pela licitante onde informa que todos os serviços criados pelo Sesc são insumos. A grande maioria desses serviços é composição e está disponível no processo licitatório e não podem ser transformados em insumo, caso contrário seria excluída a mão de obra acrescentada ao serviço.
Dos 60 serviços apontados abaixo, apenas 22 deles são insumos por se tratar de um serviço já pronto onde não foi necessário o Sesc acrescentar mais mão de obra como já explicado anteriormente, desta forma, é necessário que a empresa identifique esses serviços.
Toda a parte de esquadrias, revestimento e luminárias por exemplo é composição contendo pedreiro, eletricista e ajudante por exemplo e que foi criada pelo Sesc, devendo a empresa também crias a sua composição para esses serviços".

Atte.

José Robson Almeida
Presidente da CEL

De: Camila B. Praciano <camila@cblokus.com.br>
Enviado: quinta-feira, 19 de julho de 2018 16:05:25
Para: Comissao Especial de Licitacao
Assunto: Re: Solicitação de composições da CONCORRÊNCIA Nº 18/0003

Boa Tarde, conforme email anterior respondido pelo Sesc, gostaria de confirmar se todos os itens abaixo poderão ser colocados no orçamento apenas como insumo e não como composição. Os itens abaixo são todos os que foram criados pelo Sesc no orçamento.

ITEM	CÓGICO	FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID
09.010.005	18	SESC	Estabilizador 30KVA trifásico	un
09.010.006	19	SESC	Cubículo compacto de Medição e Disjunção - classe 17,5KV	un
17.004.001.011	3	SESC	Revestimento cerâmico para piso 50 x 50 cm, antiderrapante e atermico cor areia - Linha Joaquina ou similar	m2
17.004.001.012	5	SESC	Borda boleada para revestimento de piscina 50 x35cm Linha Joaquina ou similar	un
17.004.001.013	6	SESC	Aplicação de Tratamento (impermeabilização e limpeza) para revestimento de piso - Linha Joaquina ou similar	m2
17.004.001.014	4	SESC	Grelha de piso 15 x 50cm Linha Joaquina ou similar	un
17.004.002.013	44	SESC	Revestimento cerâmic Decora Bold 20x20, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2
17.011.004.001	25	SESC	J1A –JANELA 4.70X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E=6MM, MODULADO, EM 2 LINHAS, SENDO AS INFERIORES COM 4 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; E AS SUPERIORES SENDO 6 FOLHAS MAXIMAR	un
17.011.004.002	26	SESC	J1C – JANELA 4.60X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E=6MM, MODULADO, EM 2 LINHAS, SENDO AS INFERIORES COM 4 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; E AS SUPERIORES SENDO 6 FOLHAS MAXIMAR	un
17.011.004.003	27	SESC	J2 – JANELA 4.60X1.25/2.10M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, 6 FOLHAS TIPO MAXIMAR	un
17.011.004.004	28	SESC	J3 – JANELA 1.55X1.25/2.10M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR E VENEZIANA - 2 FOLHAS)	un
17.011.004.005	29	SESC	J4A-PAINEL DE VIDRO E ALUMINIO, COMPOSTO POR: JANELA 4.70X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, MODULADO, EM 2 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER (2 FOLHAS) E FIXO (2 FOLHAS)	un
17.011.004.006	30	SESC	J5A – JANELA, DIMENSÕES 2.30X1.25/2.10M, TIPO MAXIMAR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM	un
17.011.004.007	31	SESC	J6 – JANELA, TIPO MAXIMAR, 7 FOLHAS, EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, DIMENSÕES 5.45X1.25/2.10M	un
17.011.004.008	32	SESC	J7 – JANELA 3.90X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E=6MM, MODULADO, EM 2 LINHAS, SENDO AS INFERIORES COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; E AS SUPERIORES SENDO 5 FOLHAS MAXIMAR	un
17.011.004.009	33	SESC	J9B – JANELA 1.55X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MODULADO EM 2 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER E AS SUPERIORES MAXIMAR 2 FOLHAS)	un
17.011.004.010	34	SESC	J10 – PAINEL DE VIDRO E ALUMINIO, COMPOSTO POR: JANELA 1.55X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, MODULADO, EM 5 FOLHAS TIPO MAXIMAR (5 FOLHAS DE TAMANHOS VARIAVEIS), INCLUSIVE COM PORTA MODULADA (1 FOLHA DE ABRIR)	un
17.011.004.011	35	SESC	J11 –PAINEL DE VIDRO E ALUMINIO, COMPOSTO POR: JANELA 4.05X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, MODULADO, EM 9 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER (4 FOLHAS)E AS SUPERIORES MAXIMAR	un
17.011.004.012	36	SESC	J12 –PAINEL DE VIDRO E ALUMINIO, COMPOSTO POR: JANELA 4.70X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, MODULADO, EM 10 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER (4 FOLHAS) E AS SUPERIORES MAXIM	un
17.011.004.013	38	SESC	J14 – JANELA 3.10X1.25/1.80 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS)	un
17.011.004.014	37	SESC	J13 – JANELA 3.10X1.25/2.10 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS)	un
17.011.004.015	39	SESC	J15 - JANELA 1.50X1.10/1.00 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (CORRER - 2 FOLHAS)	un
17.011.004.016	39	SESC	J8 - JANELA 1.50X1.10/1.00 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (CORRER - 2	un

			FOLHAS)	
17.011.004.017	41	SESC	J9C - JANELA 1,20x2,30 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO VERDE ÁGUA EE=6mm MODULADO EM 2 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER E AS SUPERIORES MAXIMAR 2 FOLHAS	un
17.011.004.018	40	SESC	J5B - JANELA 2,10X1,25 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO VERDE ÁGUA E=6mm MAXIMAR 3 FOLHAS	un
17.011.004.019	43	SESC	J17 - JANELA EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO VERDE ÁGUA E=6mm MAXIMAR 2 FOLHAS 2,10x1,20	un
17.011.004.020	42	SESC	J16 - JANELA EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO VERDE ÁGUA E=6mm MAXIMAR 2 FOLHAS 2,10x1,20	un
17.012.007	60	SESC	Fornecimento e instalação de forro em placa de gesso perfurado RIGITONE 08/15/20 (placo) sobreposto com lã de vidro ensacada 50mm e densidade 40kg/m2	m2
17.012.008	61	SESC	Fornecimento e montagem de de painel IDEATEC liso e alma de lã de vidro 50mm densidade 40kg/m2 ou equivalente tecnico	m2
17.012.009	63	SESC	Fornecimento e montagem de painel de lã de rocha VERTIQ A HAT , 43mm densidade 4,8kg/m2	m2
17.012.010	62	SESC	Fornecimento e montagem de PAINEL ideatec32 CLASSI 1 ranhurado com lã de vidro - ou equivalente técnico	m2
17.012.011	64	SESC	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE JANELA PARA CABINE TECNICA DE AUDITORIO, FORMADA POR: GRADE EM MADEIRA MACIÇA FREIJO, VIDRO FLOAT LAMINADO COM PELICULA PVB 4MM+8MM E VIDRO FLOAT LAMINADO COM PELICULA PVB 6MM+8MM COM ISOLAMENTO EM BORRACHAS DE NEOPRENE E P	UN
17.012.012	65	SESC	Fornecimento e montagem de porta acústica de duas folhas medindo 1,50mx2,10m , incluindo fechadura	UN
23.001	8	SESC	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=700 x Prof.=700 x alt.=500mm	un
23.002	9	SESC	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=3000 x Prof.=1200 x alt.=450mm	un
23.003	10	SESC	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=2500 x Prof.=1200 x alt.=450mm	un
23.007	11	SESC	Duto em chapa de aço inoxidável 304 esp=6mm diametro de 30cm	m
24.003	13	SESC	Luminária fluorescente de embutir c/ difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 16W TUBO led, completa	un
24.004	15	SESC	Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 10w, LED linha zuri, ref. RE 1251/2, da Revoluz ou similar	un
24.005	16	SESC	PROJETOR EMBUTIDO CIRCULAR Ø=140, PARA 1 LÂMPADA PAR 20 LED 7W, EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO	un
24.006	17	SESC	PROJETOR EMBUTIDO CIRCULAR Ø=140, PARA 1 LÂMPADA PAR 30 LED 15W, EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO	un
24.010	15	SESC	Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 10w, LED linha zuri, ref. RE 1251/2, da Revoluz ou similar	un
24.011	18	SESC	Arandela cilíndrica para iluminção direta e indireta 2x PAR 20 LED 7W com visor em vidro temperado transparente	un
24.015	15	SESC	Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 10w, LED linha zuri, ref. RE 1251/2, da Revoluz ou similar	un
24.016	19	SESC	Arandela cilíndrica para iluminção direta e indireta 1x PAR 20 LED 7W com visor em vidro temperado transparente	un
24.017	20	SESC	Luminária fluorescente embutir com difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 16w tubo LED - completa	un
24.024	21	SESC	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, Tubo LED - Completa	un
24.025	19	SESC	Arandela cilíndrica para iluminção direta e indireta 1x PAR 20 LED 7W com visor em vidro temperado transparente	un
24.026	22	SESC	Luminária de embutir circular orientável para 1 Lampada V.M de 70W acabamento em pintura eletrostática e difusor em vidro temperado transparente	un
24.027	23	SESC	Luminária de embutir orientável para 03 X PAR 20 LED 7W, em chapa de aço tratado e pintura eletroestática branca	un
25.003	29	SESC	Teste de estanqueidade	UN
26.001	49	SESC	Pré tratamento horizontal PTH001	UN
26.002	50	SESC	Sistema de recalque de água pluvial	UN
26.003	51	SESC	Filtro descendente DN600 - FD 060	UN
26.004	52	SESC	Sistema de lavagem de filtro descendente DN600	UN
26.005	53	SESC	Tanque de contato 10m3 TEF-030E	UN
26.006	54	SESC	Bomba dosadora diafragma	UN
26.007	55	SESC	Tanque de equalização efluente de lavagem 3,0m3 - TEF 030E	UN
26.008	56	SESC	Quadro de comando do sistema	UN
26.009	57	SESC	Instalação e montagem do sistema	UN

Atenciosamente,

Camila B. Praciano
Engenheira Civil
Fone: (95) 3224-8231 / Cel: (95) 98114-2605
E-mail: camila@cblokus.com.br
Construtora Blokus Ltda.
Credibilidade é a nossa força

Em 13 de julho de 2018 13:19, Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br> escreveu:

Prezada,

Segue a resposta do corpo técnico:

"Essas composições não aparecem devido ao serviço ser exatamente o descrito no item. Caso fosse feita uma composição para esse serviço, ela seria apenas a descrição do item com o valor, uma vez que foi feito pesquisa de mercado como falado anteriormente.

Nesses casos, os serviços ficaram como insumo, porém já previsto a mão de obra deles como escrito: **Fornecimento e montagem, Fornecimento e instalação e etc.** Por isso de não se vê a necessidade de elaborar um composição onde não seria possível acrescentar além o já descrito no item a mão de obra de pedreiro, servente ou ajudante pois esse serviço já será entregue totalmente pronto na obra.

Por exemplo: O Sesc fez a cotação para "**Fornecimento e instalação** de forro em placa de gesso perfurado RIGITONE 08/15/20 (placo) sobreposto com lã de vidro ensacada 50mm e densidade 40kg/m2" – essa cotação foi encaminhada pela empresa como serviço completo por se tratar de um serviço terceirizado e que já é

entregue pronto."

Atte.

José Robson Almeida
Presidente da CEL

De: Camila B. Praciano <camila@cblokus.com.br>
Enviado: quarta-feira, 11 de julho de 2018 17:51:01
Para: Comissao Especial de Licitacao
Assunto: Solicitação de composições da CONCORRÊNCIA Nº 18/0003

Boa Tarde, venho por meio deste solicitar as composições de custo unitário próprias do orçamento da concorrência a seguir:

CONCORRÊNCIA Nº 18/0003

Objeto:

contratação de empresa especializada **para a execução das obras/serviços de construção da unidade SESC ITABAIANA, localizada na rua Maria Oliveira Mendonça, s/n, Loteamento Chiara Lubich, bairro Anísio Amâncio de Oliveira, Itabaiana/SE, com uma área de construção estimada em 6.537,29m², contendo os seguintes ambientes: salas administrativas, lanchonete, almoxarifado, vestiários, câmaras frigoríficas, carga-descarga, refeitório, cozinha industrial, piscina adulto e infantil, auditório, biblioteca, brinquedoteca, salão de jogos, salas multiuso, quadra poliesportiva, academia, depósitos e estacionamento,** de acordo com os Projetos Arquitetônico e Complementares e com as Especificações Técnicas Anexo I deste Edital.

Segue informações da empresa:
Razão Social: CONSTRUTORA BLOKUS LTDA.
CNPJ: 02.066.112/0001-70
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1721, BAIRRO SÃO FRANCISCO
Contato: CAMILA BARROSO PRACIANO
Fone: Fax: 3224-8231
E-mail: camila@cblokus.com.br; marisleymbarros@gmail.com

Atenciosamente,

CONSTRUTORA BLOKUS
Camila B. Praciano
Engenheira Civil
Fone: (95) 3224-8231 / Cel: (95) 98114-2605
E-mail: camila@cblokus.com.br
Construtora Blokus Ltda.
Credibilidade é a nossa força