RE: Esclarecimento - CONCORRÊNCIA Nº 20/0001

Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>

Seg, 10/02/2020 18:29

Para: Terra.com (Sercol) <sercol@terra.com.br>

Prezado Alexandre,

O volume de 315,00m³ fixado no edital como um dos requisitos de qualificação técnica se refere à capacidade (de armazenamento) da piscina. Não guarda relação, por isso, com o volume de concreto daquela estrutura (piscina).
Mesmo porque, a quantidade de concreto armado para todo empreendimento, como requisito de qualificação, encontra-se ali definida como 600,00m³.

Atenciosamente,

José Robson Almeida
Consultor de Licitações do SESC

De: Terra.com (Sercol) <sercol@terra.com.br>
Enviado: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 16:38
Para: Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>
Cc: licitacao@se.se.com.br <licitacao@se.se.com.br>
Assunto: Esclarecimento - CONCORRÊNCIA Nº 20/0001

CONCORRÊNCIA Nº 20/0001

Prezados Senhores,

Solicitamos o seguinte esclarecimento relativo à licitação em epígrafe:

1) No Item 7.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

   letra (b) - *atestado ou certidão de capacidade técnica operacional, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que revele ter a licitante executado, para pessoa jurídica de direito público ou privado, obra ou serviço de características técnicas compatíveis com as do objeto da presente licitação, particularmente quanto ao seguinte: Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa, subitem (IV), é solicitada a comprovação de:*

   "execução de edificação com área de no mínimo 3.268,64m² e/ou estrutura em concreto armado com mínimo de 600,00m³, contendo, nos dois casos, a execução de piscina em concreto armado, com volume no mínimo de 315,00m³ "

Indagamos se o volume de 315,00 m³ solicitado para comprovação da execução de piscina, refere-se ao volume (capacidade) de água contido na piscina, ou ao volume de concreto utilizado para execução da mesma.

Salientamos que na planilha orçamentária, bem como no projeto estrutural das piscinas (adulto e infantil), o volume de concreto encontrado para a execução das piscinas é de 133,41 m³.

Sem mais.
Atenciosamente.

