RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA RAGTECH

Questionamento 01

"No descritivo não é citado o tipo de onda solicitado no modo inversor (senoidal pura ou senoidal por aproximação)."

Resposta

Conhece-se do questionamento para, no mérito, REJEITÁ-LO.

O Termo de Referência define de forma clara e suficiente as especificações técnicas mínimas necessárias para atender às necessidades da Administração. O Instrumento Convocatório não estipulou uma exigência exclusiva quanto ao tipo de forma de onda (senoidal pura ou por aproximação/semisenoidal) no modo inversor.

Portanto, o edital permanece aberto a ambas as tecnologias, desde que o equipamento ofertado cumpra integralmente os demais requisitos obrigatórios previstos (como potência, tensões de entrada/saída, autonomia, proteções elétricas e funcionalidades de gerenciamento). A ausência dessa restrição visa, inclusive, a ampliar a competitividade do certame, evitando o direcionamento do objeto.

Ressalta-se que a presente manifestação possui caráter meramente esclarecedor, não importando em alteração, ampliação ou restrição das regras originalmente estabelecidas no Edital, cujas disposições permanecem integralmente mantidas.

Questionamento 02

"Solicita informar qual marca e modelo foram utilizados como parâmetro da pesquisa de preços, bem como a amperagem das baterias internas."

Resposta

Em atenção aos seus questionamentos, esclarecemos o que segue:

Sobre a marca/modelo de referência: A pesquisa de preços é uma peça de instrução interna do processo administrativo e não vincula o objeto da licitação. O Edital não exige marca ou modelo específico, permitindo a ampla participação de qualquer fabricante, desde que o equipamento atenda aos requisitos mínimos descritos no Termo de Referência (TR).

Sobre a amperagem (Ah) das baterias: O TR estabelece um requisito de desempenho (autonomia mínima de 70 minutos para um microcomputador e dois monitores) e não uma característica construtiva engessada. Fica a cargo de cada fabricante dimensionar a capacidade nominal (Ah) e a tecnologia das baterias internas para garantir o cumprimento dessa autonomia.

25/06/2026

Att;
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo de assinaturas

Este protocolo de assinatura foi gerado para o arquivo **RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO RAGTECH.pdf** no dia 25/06/2026 - 15:17 (GMT -03:00), Horário Padrão de Brasília.

O arquivo foi assinado eletronicamente através do Fusion Platform e sua autenticidade pode ser verificada por meio do **QR Code** ou no **link abaixo**:

https://stdp.sesc-se.com.br/fusion//link/electronic-sign/validate/37686606-e487-4cdb-9dc2-4098bed7dbf0

Caso necessário, acesse o site **https://stdp.sesc-se.com.br/fusion//link/electronic-sign/validate** e informe o **código abaixo** para verificar a autenticidade das assinaturas:

Código do arquivo: 37686606-e487-4cdb-9dc2-4098bed7dbf0

Assinaturas

1 assinatura eletrônica

Lucas Andrade e Silva

lansilva@se.sesc.com.br

25/06/2026 - 15:17 IP: 10.79.20.166 Tipo de assinatura: Eletrônica